

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ZAZAMCZE"
87-800 WŁOCŁAWEK
ul. Hutnicza 20
tel. 236-00-15, 236-00-45
Identyfikator 000835673
NIP 888-020-06-45

Włocławek, 2.10.2014

PROTOKÓŁ

z wykonania próby ciśnieniowej
przyłącza ciepłowniczego

do Dom Małego Dziecka
Włocławek, ul. Sielska 3

ODBIORCA: _____

WYKONAWCA: Zakład Instalacji Sanitarnych
Janusz Gorchent

Komisja:
1. Wiesław Walcowski - SM "Zeremne"
2. Janusz Gorchent - Wykonawca
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Próbe wykonano w dniu 2.10.2014 na ciśnienie 10 atm

Czas próby 30 minut

Ubytków ciśnienia nie stwierdzono

Przyjęte optowe do eksploatacji

1. <u>[Signature]</u>	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
 ul. Piasek 23, 87-100 TORUŃ
ZAKŁAD REJONOWY NR 1/W
 ul. Wierzbowa 4, tel. (54) 232 22 56
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. komórkowy 604694360

Włocławek dnia 8-01-2014 r.

PROTOKÓŁ № 403097

ORYGINAŁ

z okresowej kontroli przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynku będącym własnością

Placówka Opiekunów - Wycłownawcza „MALUCH”
 położonym w e..... Włocławku..... ul. Sielska..... nr 3

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego *Grzegorz Zieliński*

..... przy współdziale w oparciu o art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz stosowanie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. Kontrolą objęto przewody kominowe dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne łącznie z elementami budowlanymi (urządzeniami pomocniczymi) mającymi bezpośredni związek z prawidłowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Lp.	Przedmiot, wycinek kontroli technicznej	Ilość jedn.	Ocena	Ilość jedn.	Ocena	Uwagi (uzupełnienia) dot. kolumny 6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drożność przewodów kominowych	70	drożne		niedrożne	
2.	Ciąg kominowy (podciśnienie) przy zamkniętych oknach	70	prawidłowy		nieprawidłowy brak	
3.	Dostęp do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych		dobry		utrudniony brak	
4.	Ogólny stan techniczny (przydatność uszkodzenia) a) przewodów kominowych na całej ich długości b) kanałów, czopuchów, rur, łączników c) nasad kominowych d) drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych	dobry dobry dobry dobry	wadliwy wadliwy wadliwy wadliwy	
5.	Czy pomieszczenie (lokalne), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, grzejniki wody przepływowej, kotły CO itp) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne		tak		nie	
6.	Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie (np. materiały łatwopalne przy kominie, niepobielone kominy w obrębie strychu, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze jak: drabiny, ławy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodów spalinowych przed korozją kwasową itp) wymienić jakie i gdzie występują.					

Bliższy opis występujących w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidłowości względnie zastrzeżenia – na odwrocie protokołu.
Przewody kominowe (urządzenia z kol. 3/4 tabeli nadają się, z kol. 5/6 tabeli nie nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
 Właściciel (zarządca obiektu budowlanego) przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – nieprawidłowości, podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego przydatności obiektu budowlanego lub jego części.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI *Styczeń 2015 r.*

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu *8-01* 2014 r.

- Protokół otrzymują:
1. Właściciel - zarządca obiektu budowlanego
 2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
 3. Właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku występowania zagrożeń)

Ustalenia zawarte w protokole przyjęto do wiadomości

Protokół sporządził przeprowadzający kontrolę
MISTRZ KOMINIARSKI

Uwaga: niepotrzebne skreślić

Podpis właściciela – zarządcy obiektu budowlanego

Podpis i pieczęćka mistrza kominiarskiego

Grzegorz Zieliński
 MISTRZ KOMINIARSKI
 ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek
 tel./fax 54 236 12 92
 Kpr. nr 5237/2012

ORYGINAL

PROTOKÓŁ Nr 403097

Agencja Techniczna
ul. Wesoła 23, 01-100 TORUŃ
TAKI AD REJONOWY Nr 17M
ul. Wesoła 1, tel. (54) 232 22 88
22 500 WŁÓK
tel. kom. 54 232 22 88

z zleceniem kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych
kontrola objęta jest kontrolą okresową w trybie planowym

Agencja Techniczna "ATA" ul. Wesoła 23, 01-100 TORUŃ
w dniu 2010 r. w 3

W WYNIKU KONTROLI STWARDZONO CO NASTĘPUJE:

Lp.	Przebieg, wyznaczniki kontrolni	Wzrost	Opis	Wzrost	Opis	Wzrost	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontrola przewodów kominowych		dobry	70			
2	Ciepota kominy (badaniem) przy zamkniętych oknach		prawidłowy	70			
3	Brak dostrzeżenia i kontrola przewodów kominowych		dobry				
4	Opis stanu technicznego (przebieg kontrolny)		dobry				
5	Czy pomieszczenie (kuchnia) w którym zamontowane są urządzenia grzewcze (kuchenia, grzejnik) woda (przewodność) jest czysta i nie zawiera substancji szkodliwych		dobry				
6	Czy wyznaczniki kontrolne (wzrost) w kontrolnym pomieszczeniu (kuchnia) są w normie i nie zawierają substancji szkodliwych		dobry				

WAŻNE: PRZEWODY KOMINOWE NALEŻY PODDAWAĆ OKRESOWEMU CZYSZCZENIU

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów Dz.U. Nr 109 poz. 719.

Rozdział 7 – INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

- §34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
- 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 - 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
 - 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynnici, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.