

07.08.2014

Miejscowość data wystawienia

» BALEXPOL «
ZAKŁAD KONSERWACJI
i naprawy sprzętu pożarniczego
Ryszard Balcerkowski
87-800 Włocławek, ul. Łęska 1a
NIP: 888-161-08-33

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego

w
Placówka Opiekunco-wychowawcza
MALUCH
ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek
tel./fax 54 236 12 62
NIP 888-102-66-82

I. Przegląd techniczny gaśnic i gaśnic przewoźnych:

1. Proszkowa GP1 - szt	1. Gaś. przewoźna AP25 -
2. Proszkowa GP2 - szt	2. Gaś. przewoźna AP50 -
3. Proszkowa GP4 - szt	3. Gaś. przewoźna ASL12 -
4. Proszkowa GP6 - szt	4. Gaś. przewoźna ASL20 -
5. Proszkowa GP12 - szt	5. Gaś. przewoźna ASL30 -
6. Proszkowa - szt	6. Gaś. przewoźna ASL60 -
7. Śniegowa GS5x - szt	7. -
8. Śniegowa GSE2 - szt	
9. Pianowa - szt	

II. Sprzęt zakwalifikowany do czynności naprawczych:

1. Proszkowa GP1BC - szt	13. Gaś. przewoźna AS 12 -
2. Proszkowa GP1ABC - szt	14. Gaś. przewoźna ASL30 -
3. Proszkowa GP2 BC - szt	15. Gaś. przewoźna ASL60 -
4. Proszkowa GP2 ABC - szt	16. Gaś. przewoźna 25BC -
5. Proszkowa GP4ABC - szt	17. Gaś. przewoźna 25ABC -
6. Proszkowa GP6BC - szt	18. Gaś. przewoźna. 50BC -
7. Proszkowa GP6ABC - szt	19. Gaś. przewoźna 50ABC -
8. Proszkowa GP12BC - szt	20. Gaśnica pianowa -
9. Proszkowa GP12ABC - szt	
10. Proszkowa - szt	
11. Śniegowa GS 5 - szt	
12. Śniegowa GSE2x - szt	

III. Inne czynności usługowe:

1. Legalizacja UDT zbiornika GP 6,12	- 2 -
2. Legalizacja UDT butli agregatu śnieg.	
3. Legalizacja zbiornika gaśnicy śniegowej	
4. Przegląd szafki hydrantowej 25	- 4 -
5. Przegląd szafki hydrantowej 52	
6. Pomiar wydajności hydrantu wewn.	
7. Pomiar wydajności hydrantu zewn.	
8. Próba ciśnieniowa węży	- 5 -
9. Złomowanie gaśnicy	 szt
	 szt

Inne czynności
gaśnicy
.....

Uwagi

Data następnego przeglądu: 08.2015

Potwierdzam wykonanie usługi
Placówka Opiekunco-wychowawcza
MALUCH
ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek
tel./fax 54 236 12 62
NIP 888-102-66-82
(pieczęćka firmowa i podpis)
KONSERWACJA SPRZĘTU
GAŚNICZEGO NR 285
JAKUB KOSIŃSKI
(pieczęćka i podpis konserwatora)

KARTA POMIARÓW CIŚNIENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO
instalacji hydrantowej i hydrantu DN 25

Nazwa : PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „Maluch”		
Ulica/Położenie Sielska 3	Kod 87-800	Miejscowość Włocławek
Nr umowy Zlecenie	Tel/Fax	Odpowiedzialny

Data zatwierdzenia wykonania pomiaru 07.08.2014 r	Ilość roboczogodzin	Ilość km
Wykonał Marcin Wróblewski KONSERWATOR SPRZĘTU GĄSNIENIOWEGO	Zatwierdził Ryszard Balcerkowski	
Pieczętka i podpis <i>Marcin Makowski</i>	Pieczętka i podpis <i>Ryszard Balcerkowski</i>	

Hydrant: nazwa, lokalizacja I piętro korytarz -wejście główne						Data i godzina pomiaru – 07.08.2014 r godz.8 :22	
Dane hydrantu: typ, producent, wyposażenie: Hydrant 25/15 płaskoskładany wnekowy prod. nieznany						Nr hydrantu w HT-02: 430	
Parametry	statyczne	dynamiczn	K-	Qn-	DR-dysza	Q [dm ³ /s]	Data planowania wykonania próby ciśn. węża: . 2018
Ciśnienie [MPa]	0,30	0,05	43		10	0,51 l/s	

Uwagi:

Wykonane czynności wg PN EN 671-3 pkt. 6 (przeglądy i konserwacja)

Hydrant: nazwa, lokalizacja Parter korytarz -wejście główne						Data i godzina pomiaru – 07.08.2014 r godz.8 :28	
Dane hydrantu: typ, producent, wyposażenie: Hydrant 25/15 x 2 odcinki płaskoskładany wnekowy prod. nieznany						Nr hydrantu w HT-02: 431	
Parametry	statyczne	dynamiczn	K-	Qn-	DR-dysza	Q [dm ³ /s]	Data planowania wykonania próby ciśn. węża: . 2018
Ciśnienie [MPa]	0,33	0,05	43		10	0,53 l/s	

Uwagi:

Wykonane czynności wg PN EN 671-3 pkt. 6 (przeglądy i konserwacja)

Hydrant: nazwa, lokalizacja I piętro korytarz -zaplecze kuchni						Data i godzina pomiaru – 07.08.2014 r godz.8 :35	
Dane hydrantu: typ, producent, wyposażenie: Hydrant 25/20 płaskoskładany wnekowy prod. nieznany						Nr hydrantu w HT-02: 432	
Parametry	statyczne	dynamiczn	K-	Qn-	DR-dysza	Q [dm ³ /s]	Data planowania wykonania próby ciśn. węża: . 2019
Ciśnienie [MPa]	0,31	0,08	43		10	0,65 l/s	

Uwagi:

Wykonane czynności wg PN EN 671-3 pkt. 6 (przeglądy i konserwacja)

» **BALEXPOL** «
ZAKŁAD KONSERWACJI
i naprawy sprzętu pożarniczego
Ryszard Balcerkowski
87-800 Włocławek, ul. Łęska 1a
NIP: 888-151-08-33

Hydrant: nazwa, lokalizacja Parter -wyjście ewakuacyjne zaplecze kuchni						Data i godzina pomiaru – 07.08.2014 r godz.8 :42	
Dane hydrantu: typ, producent, wyposażenie: Hydrant 25/15 x 2 płaskoskładany wnekowy prod. nieznany						Nr hydrantu w HT-02: 433	
Parametry	statyczne	dynamiczn	K-	Qn-	DR-dysza	Q [dm ³ /s]	Data planowania wykonania próby ciśn. węża: . 2019
Ciśnienie [MPa]	0,34	0,10	43		10	0,72 l/s	

Uwagi:

Wykonane czynności wg PN EN 671-3 pkt. 6 (przeglądy i konserwacja)

Pomiarów dokonano urządzeniem nr 1168 świadectwo wzorcowania 1057/13 Firmy KRESAF (certyfikat i autoryzacja na wykonywanie czynności związanych z badaniami, przeglądami i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych nr 1168/2013)

Oznaczenia:

DR – dysza równoważna

K- współczynnik

Qn – wydajność nominalna

Q [dm³/s] – wydajność zmierzona

» BALEXPOL «
ZAKŁAD KONSERWACJI
 i naprawy sprzętu pożarniczego
Ryszard Balcerkowski
 87-800 Włocławek, ul. Łęska 1a
 NIP: 888-151-08-33